

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области  
150003, г.Ярославль, ул.Воинова, д.1, Тел.: 73-26-92

**ПРЕДПИСАНИЕ №**  
**об устранении выявленных нарушений** 651

22.10.2021г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 192» ИНН 7606028215, ОГРН 1027600844358; 150043, ЯО, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.54, выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

**В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 19.10.2021 с 10:00 по 15:00 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п. 2.5.3:

- в групповой, в спальнной группы №5 –стены, в туалетной, буфете - потолок,
- в туалетной группы №3- потолки, стены;
- во входной зоне, в групповой группы №1 - потолок; в туалетной –стены, потолок;
- в туалетной группы №9- потолки;
- в туалетной группы №8- потолки;
- в раздевальной, групповой группы №6- потолки, в туалетной – стены, потолок, имеют дефекты отделки (отслойки, следы протечек, трещины), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

**Предлагаю:**

**В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

п. 2.5.3 устранить дефекты отделки (отслойки, следы протечек, трещины):

- в групповой, в спальнной группы №5 –стены, в туалетной, буфете - потолок,
- в туалетной группы №3- потолки, стены;
- во входной зоне, в групповой группы №1 - потолок; в туалетной –стены, потолок;
- в туалетной группы №9- потолки;
- в туалетной группы №8- потолки;
- в раздевальной, групповой группы №6- потолки, в туалетной – стены, потолок.

Срок исполнения до 30.04.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 192» ИНН 7606028215, ОГРН 1027600844358; 150043, ЯО, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.54

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставлять по мере исполнения, но не позже 30.04.2023г.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**


**Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1.

(адрес представления сообщения)

Заместитель руководителя



Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил:

«22» октября 2021 г.



Булатова И.В.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад №192»

И.В. Булатова

27.10.2021

### План мероприятий по устранению выявленных нарушений

п/п	Выявленные нарушения: п. 2.5.3 отслойки, следы протечек, трещины	Информация о принятых мерах
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- в групповой, в спальноей группы №5- стены, в туалетной, в буфетной – потолок;</li><li>- в туалетной группы №3- потолки, стены;</li><li>- во входной зоне, в групповой №1- потолок, в туалетной- стены, потолок;</li><li>- в туалетной группы №9 –потолки;</li><li>- в туалетной группы №8 –потолки;</li><li>- в раздевальной, групповой группы № 6- потолки, в туалетной-стены, потолок</li></ul>	Косметические ремонты указанных помещений будут проведены в срок до 31.08.2022